



### Podmínky ke stavebnímu povolení a realizaci vodovodní přípojky.

Upozornění: nedílnou součástí tohoto vyjádření je odsouhlasená projektová dokumentace (PD) ze strany firmy Petr Kožený s.r.o. Tuto projektovou dokumentaci dodá investor stavby.

#### 1. Požadujeme respektování těchto zákonných norem, standardů a vyhlášek v projektové dokumentaci:

- § Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a související prováděcí vyhláška 428/2001 Sb.
- § Platné články ČSN a EN.
- § Standardy pro vodovody a kanalizace firmy Petr Kožený s.r.o. ve shodě s obcemi.

#### 2. Schvalování projektové dokumentace (PD) resp. stavby vodovodní přípojky:

- § Vodovodní přípojky schvaluje příslušný stavební úřad (ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. nepodléhají vodoprávnímu řízení).
- § V PD graficky vyznačit veřejné prostranství, vodoměrnou šachtu osadit na pozemku investora.

#### 3. Pro realizaci vodovodní přípojky požadujeme dodržet následující podmínky:

- § Navrtávka na vodovod pro veřejnou potřebu, vysazení odbočky a osazení fakturačního vodoměru může být provedeno pouze provozovatelem, tj. firmou Petr Kožený s.r.o.
- § Zbývající část vodovodní přípojky (včetně vodoměrné šachty) může provést rovněž firma k tomu oprávněná dle příslušného Živnostenského zákona, po předchozím odsouhlasení s provozovatelem vodovodu.
- § Firma Petr Kožený s.r.o. provede na vyzvání investora nebo provádějící firmy kontrolu stavební připravenosti a následně napojení přípojky na vodovodní řad.
- § V případě stavební nepřipravenosti bude každá další kontrola hrazena investorem stavby (dle ceníku firmy Petr Kožený s.r.o.).
- § Před záhozem a vlastním zprovozněním přípojky musí být provedena tlaková zkouška a přípojka protokolárně převzata.
- § Případné odchylky od PD, které nepodléhají změně stavebního povolení musí být dodavatelem předloženy k odsouhlasení vodárenskému provozu firmy Petr Kožený s.r.o.
- § Manipulaci s uzávěrem přípojky u vodovodního řadu a vodoměrem smí provádět pouze firma Petr Kožený s.r.o.
- § Zemní práce na vodovodní přípojce v komunikaci a chodníku lze provádět pouze na základě zvláštního užívání komunikace (ZUK) a řádného vytýčení inženýrských sítí.
- § Při provádění prací na vodovodní přípojce musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.
- § Zrušení stávající přípojky provádí odběratel svým nákladem dle pokynů provozovatele vodovodu.

#### 4. Kolaudace vodovodní přípojky:

- § Po kolaudaci vodovodní přípojky zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. investor resp. vlastník nemovitosti. Část přípojky na veřejném prostranství opravuje a udržuje firma Petr Kožený s.r.o.
- § Osazení vodoměru a uvedení přípojky do provozu resp. užívání bude provedeno až po úřední kolaudaci vodovodní přípojky a po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí investor musí předložit provozovateli vodovodu. V případě uzavření smlouvy o dodávce vody je možné dodat toto rozhodnutí i dodatečně. V tomto případě ovšem provozovatel neodpovídá za kvalitu dodávané vody vodovodní přípojkou.
- § Osazení vodoměru a uvedení přípojky do provozu resp. užívání bude provedeno až po uzavření smlouvy o dodávce vody mezi odběratelem a provozovatelem vodovodu firma Petr Kožený s.r.o.

V ..... dne .....

.....  
za firmu Petr Kožený s.r.o.